

ПетроВентКомплект

192241, г.Санкт-Петербург,
ул.Софийская, д.66, лит.А

(812) 309-48-11


Состав автоматики CONTROLO для Б/З № 47945-47948			
<i>Наименование</i>	<i>Марка</i>	<i>Производитель</i>	<i>Кол-во</i>
Б/З №48150 для Б/З № 48057 состав автоматики аналогичный Комплект автоматики ЩАУ ВУ-11-40001-CONTROLO Предусмотрено автоматическое переключение на резервный двигатель.			
Шкаф управления в сборе, на базе контроллера Carel	ЩАУ ВУ-11-40001-CONTROLLO	ПетроВентКомплект	1
Узел обвязки калорифера в сборе	<i>в стоимость автоматики не входит, прописывается в счете отдельной строкой</i>	ПетроВентКомплект	1
Датчик-реле давления воды	KPI-35	Danfoss	1
Термостат защиты от замораживания по температуре воздуха за калорифером	KP61	Danfoss	1
Датчик перепада давления на фильтре	PDS арт. PS600	Ouman	1
Датчик температуры приточного воздуха	TG-KH/PT1000	Regin	1
Датчик температуры наружного воздуха	TG-UH/PT1000	Regin	1
Датчик температуры воздуха в помещении	TG-R5/PT1000	Regin	1
Накладной датчик температуры обратной воды	NTC015HF01	Carel	1
Частотный регулятор приточного вентилятора	<i>в стоимость автоматики не входит, прописывается в счете отдельной строкой</i>	Danfoss	4
Б/З №48151 для Б/З № 48052, 48055, 48056 состав автоматики аналогичный Комплект автоматики ЩАУ ВУ-11-40001-CONTROLO Предусмотрено автоматическое переключение на резервный двигатель.			
Шкаф управления в сборе, на базе контроллера Carel	ЩАУ ВУ-11-40001-CONTROLLO	ПетроВентКомплект	1
Узел обвязки калорифера в сборе	<i>в стоимость автоматики не входит, прописывается в счете отдельной строкой</i>	ПетроВентКомплект	1
Датчик-реле давления воды	KPI-35	Danfoss	1
Термостат защиты от замораживания по температуре воздуха за калорифером	KP61	Danfoss	1
Датчик перепада давления на фильтре	PDS арт. PS600	Ouman	1
Датчик температуры приточного воздуха	TG-KH/PT1000	Regin	1
Датчик температуры наружного воздуха	TG-UH/PT1000	Regin	1
Датчик температуры воздуха в помещении	TG-R5/PT1000	Regin	1
Накладной датчик температуры обратной воды	NTC015HF01	Carel	1
Частотный регулятор приточного вентилятора	<i>в стоимость автоматики не входит, прописывается в счете отдельной строкой</i>	Danfoss	2
Б/З №48153 для Б/З № 48054 состав автоматики аналогичный Комплект автоматики ЩАУ ВУ-21-40001-CONTROLO Предусмотрено автоматическое переключение на резервный двигатель.			
Шкаф управления в сборе,	ЩАУ ВУ-21-40001-CONTROLLO	ПетроВентКомплект	1

Согласовано:

Подпись

Расшифровка

Дата



ПетроВентКомплект

192241, г.Санкт-Петербург,
ул.Софийская, д.66, лит.А

(812) 309-48-11

на базе контроллера Carel			
Узел обвязки калорифера в сборе	<i>в стоимость автоматики не входит, прописывается в счете отдельной строкой</i>	ПетроВентКомплект	1
Датчик-реле давления воды	KPI-35	Danfoss	1
Термостат защиты от замораживания по температуре воздуха за калорифером	KP61	Danfoss	1
Датчик перепада давления на фильтре	PDS арт.PS600	Ouman	1
Датчик температуры приточного воздуха	TG-KH/PT1000	Regin	1
Датчик температуры наружного воздуха	TG-UH/PT1000	Regin	1
Датчик температуры воздуха в помещении	TG-R5/PT1000	Regin	1
Накладной датчик температуры обратной воды	NTC015HF01	Carel	1
Частотный регулятор приточного вентилятора	<i>в стоимость автоматики не входит, прописывается в счете отдельной строкой</i>	Danfoss	2
ООО «ПетроВентКомплект» оставляет за собой право внесения изменений в состав автоматики, если это не повлечет за собой ухудшения характеристик и качества работы ЦАУ.			
При заказе комплекта автоматики предоставление подписанного состава ОБЯЗАТЕЛЬНО.			

Согласовано:

Подпись

Расшифровка

Дата